Exp 03-2360/a3 (203-236 Exn/a3) - Système d'urgence 3 heures

Kod Electriquo: 84454 Kod Remontowa: 31-203-2361

Dane techniczne:

- Température maximale admissible de la tige (Remarque) **5,4 kg.**
- Pouvoir **2 x 36 W**
- Poignée **T8**
- Tension [V] **220-240V**
- Classe de protection IP **IP 66/67**
- Degré de protection mécanique IK **IK 09**
- Autonomie de la batterie **3h**
- Titulaire **G13**

- Température maximale admissible de la tige (Remarque) **5,4 kg.**
- Pouvoir **2 x 36 W**
- Poignée **T8**
- Tension [V] **220-240V**
- Classe de protection IP **IP 66/67**
- Degré de protection mécanique IK **IK 09**
- Autonomie de la batterie **3h**
- Titulaire **G13**

OBJECTIF

Appareil d'éclairage conçu pour éclairer les locaux industriels et les espaces extérieurs à risque d'explosion de mélanges de : gaz, vapeurs et brouillards inflammables avec l'air, ainsi que de mélanges de : poussières ou fibres inflammables avec l'air.

Dans les zones à risque d'explosion : 2. 22

info@elektriko.pl

DONNÉES TECHNIQUES

Type de construction : gaz : Ex nA poussières : Ex t

Groupe d'explosion : gaz : IIC, IIB, IIA poussières : IIIC, IIIB, IIIA

Classe de température : T5, T4, T3, T2, T1

Max. : 60-65^{0}C

Niveau de protection : gaz : Gc poussière : Dc

Degré de protection : IP 66/67

Température ambiante : de -25^{0}C à +45^{0}C

CERTIFICATS

CONFORMITÉ AUX NORMES

PN-EN 60079-15 : 2007

PN-EN 61241-1 : 2005

FIXATION

À l'aide de deux vis „w” Supports à 2 trous.

CONSTRUCTION

Boîtier : tôle galvanisée recouverte d’un revêtement en poudre

Abat-jour : polycarbonate renforcé stabilisé aux UV

Pinces de fermeture : acier inoxydable

Plaque de montage : tôle d’acier galvanisée, revêtement en poudre

Ballast : électronique 220 V-240 V CA/CC

ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE

Suspension à œil

Pince en acier inoxydable pour poteau de 3/2 po

info@elektriko.pl

Entretoise de support

Équerre de fixation

info@elektriko.pl